


# COMPONENTISTICA DI SICUREZZA

## SAFETY ACCESSORIES



**4000**

**VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE**


Campo di temperatura -20°C / +160°C

Temperature range -20°C / +160°C

 Certificazioni / Certifications: 

COD.	A	B	L	H	BAR*
<b>10005403</b>	1/2 M	1/2 F	40	60	3

\* Seguenti Bar disponibili / Bar available : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6

**4001**

**VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE**


Campo di temperatura -20°C / +160°C

Temperature range -20°C / +160°C

 Certificazioni / Certifications: 

COD.	A	B	L	H	BAR*
<b>10005503</b>	∅ 20	1/2 F	42	61	3

\* Seguenti Bar disponibili / Bar available : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6

**4007**

**VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE**


Campo di temperatura -20°C / +160°C

Temperature range -20°C / +160°C

 Certificazioni / Certifications: 

COD.	A	B	L	H	BAR*
<b>10005933</b>	∅ 20	∅ 14	47	65	3

\* Seguenti Bar disponibili / Bar available : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6

**4008**

**VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE**


Campo di temperatura -20°C / +160°C

Temperature range -20°C / +160°C

 Certificazioni / Certifications: 

COD.	A	B	L	H	BAR*
<b>10005963</b>	∅ 20	1/2 M	44	67	3

\* Seguenti Bar disponibili / Bar available : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6

**4009**

**VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE**

Campo di temperatura -20°C / +160°C


Temperature range -20°C / +160°C

 Certificazioni / Certifications: 

COD.	A	B	L	H	BAR*
<b>10005973</b>	∅ 20	1/2 F	41	64	3

\* Seguenti Bar disponibili / Bar available : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6

5002



VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE

Campo di temperatura -20°C / +160°C

Temperature range -20°C / +160°C


Certificazioni / Certifications:



COD.	A	B	L	H	BAR*
10005237	1/2 F	1/2 F	47	59	3
10005231	1/2 F	3/4 F	48	59	3
10005286	3/4 F	3/4 F	50	59	3
10005232	3/4 F	1" F	53	59	3

\* Seguenti Bar disponibili / Bar available : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10

5003



VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE

Campo di temperatura -20°C / +160°C

Temperature range -20°C / +160°C


Certificazioni / Certifications:



COD.	A	B	L	H	BAR*
10005039	1/2 M	1/2 F	56	69	3

\* Seguenti Bar disponibili / Bar available : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10

5004



VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE

Campo di temperatura -20°C / +160°C

Temperature range -20°C / +160°C


Certificazioni / Certifications:



COD.	A	B	L	H	BAR*
10005149	1/2 F	3/4 F	57	62	3

\* Seguenti Bar disponibili / Bar available : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10

5000



VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE

Campo di temperatura -20°C / +160°C

Temperature range -20°C / +160°C


Certificazioni / Certifications:



COD.	A	B	L	H	BAR*
10005070	1/2 M	3/4 F	50	64	3

\* Seguenti Bar disponibili / Bar available : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10



**5002**

**VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE**

Campo di temperatura -20°C / +160°C


Temperature range -20°C / +160°C

Certificazioni / Certifications:



COD.	A	B	L	H	BAR*
<b>10005277</b>	1/2 F	1/2 F	47	59	3
<b>10005233</b>	1/2 F	3/4 F	48	59	3
<b>10005274</b>	3/4 F	3/4 F	50	59	3
<b>10005234</b>	3/4 F	1" F	53	59	3

\* Seguenti Bar disponibili / Bar available : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10

**5012**

**VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE**

Campo di temperatura -20°C / +160°C


Temperature range -20°C / +160°C

Certificazioni / Certifications:



COD.	A	B	L	H	BAR*
<b>10005317</b>	3/4 DF	3/4	48	71	2,5

\* Seguenti Bar disponibili / Bar available : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10

**3098/N**

**VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE**


Campo di temperatura -20°C / +160°C

Temperature range -20°C / +160°C

Certificazioni / Certifications:



COD.	A	B	C	L	H	BAR*
<b>C0105101</b>	3/4 M	15	3/4 F	104	83	6

**3095**

**VALVOLA DI SICUREZZA / SAFETY VALVE**

Campo di temperatura -20°C / +160°C

Temperature range -20°C / +160°C

Certificazioni / Certifications:



COD.	A	B	C	L	H	BAR*
<b>C0105095</b>	1/2 M	1" M	1/2 M	92	77	8