



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA  
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/FNEF-TKI/04090-2/2018.  
Ügyintéző: Jánosi Tamás  
Telefonszám: +36-1-4653866  
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu  
Tárgy: S.C. Valrom Industrie S.r.l. által  
forgalmazott Valrom idomok és csövek  
bejelentése tudomásulvételének  
ivóvízbiztonsági szempontú  
visszaigazolása.  
Hivatkozási szám: -

IGAZOLÁS

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 201/2001. Korm. rendelet) szerinti, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező termék bejelentésének tudomásul vételéről.

Az S.C. Valrom Industrie S.r.l. (28. Preciziei, 062204 Bucharest, Romania, a továbbiakban: Forgalmazó) kérelme és annak mellékletei alapján – az általa gyártott **zöld, szürke és fehér színű Valrom idomok és egyrétegű, illetve többrétegű üvegszállal vagy alumínium fémszállal erősített műanyag PP-R csövek** (a továbbiakban: Termék) forgalmazására vonatkozó, a Termék ivóvíz- és használati melegvíz-ellátásban, valamint fürdővízellátásban történő alkalmazása céljából – tett bejelentését a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi adatokkal és használati feltételekkel

**tudomásul veszi:**

- 1.) A bejelentés nyilvántartási száma: BP/FNEF-TKI/04090-2/2018.
- 2.) A Termék neve: Zöld, szürke és fehér színű Valrom idomok és egyrétegű, illetve többrétegű üvegszállal vagy alumínium fémszállal erősített műanyag PP-R csövek
- 3.) A Termék rendeltetése: műanyag idomok, csövek
- 4.) A Termék forgalmazójának neve: S.C. Valrom Industrie S.r.l.  
(28. Preciziei, 062204 Bucharest, Romania)
- 5.) A Termék gyártójának neve: S.C. Valrom Industrie S.r.l.  
(28. Preciziei, 062204 Bucharest, Romania)
- 6.) A Termék alkalmazási területe: ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás, fürdővízellátás  
(max. 80 °C)

**Népegészségügyi Osztály 1.**

**7.) A Termék nyilvántartásba vételének időpontja:** 2018. május 16.

A bejelentést a BFKH - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. tv.) 7. § (1) és (2) bekezdései szerint - **nyilvántartásba veszi**.

A Termék felhasználási feltételeit a BFKH a következők szerint határozza meg:

1. A Termék az Országos Közegészségügyi Intézet KÖZ-7937-1/2017. és KÖZ-7937-2/2017. iktatószámú, 2018. február 7-én kelt szakvéleményében foglalt feltételek betartásával, és az azoknak megfelelő, a jelen igazolás elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti felhasználási feltételeket (közegészségügyi előírásokat) tartalmazó Vásárlói tájékoztatóval együtt forgalmazható.
2. A Termék alkalmazása során - a közegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében - be kell tartani a Vásárlói tájékoztatóban foglaltakat.

A BFKH felhívja a Forgalmazó figyelmét az alábbiakra:

1. a Termék közegészségügyi felülvizsgálatát a Forgalmazónak jelen igazolás kiadásától számított öt éven belül az illetékes megyei kormányhivatalnál kell kérelmeznie.
2. A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés, valamint a kötelező felülvizsgálat 3 hónapon túli elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után.
3. A Forgalmazónak és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivóvízellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyag, termék felhasználására vonatkozóan.

A Forgalmazó az eljárásért fizetendő, az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. mellékletének IV.8. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A BFKH jelen igazolást a 201/2001. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése, a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján adta ki, és a Terméket az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 97. § (1) bekezdésének, valamint az Ehi. tv. 7. § (1) bekezdésének figyelembevételével vette nyilvántartásba.

Budapest, 2018. május 17.

Dr. György István  
kormány megbízott megbízásából

Dr. Vass Csaba  
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos



Melléklet: 1 db, Vásárlói tájékoztató

Az igazolást kapják:

1. S.C. Valrom Industrie S.r.l. (28. Preciziei, 062204 Bucharest, Romania)  
– meghatalmazott (Pincés Zoltán, Vivaco Kft., ) általi személyes átvétel útján
2. Irattár

Az igazolásról értesül:

1. Országos Közegészségügyi Intézet (oki.titkarsag@oki.antsz.hu) - elektronikusan



## Vásárlói tájékoztató



**Megnevezés:** Zöld, szürke és fehér színű Valrom idomok és egyrétegű, illetve alumínium fémszállal vagy üvegszállal erősített többrétegű műanyag PP-R csövek

**Gyártó:** S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.

062204 Bucharest (Románia) 28, Preciziei

**Magyarországi forgalmazója:**

VIVACO Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.

1172 Budapest, Lokátor u. 17.

**Felhasznált anyagok:** Külső réteg: PP-R

Közbenső réteg: Üvegszál (csak üvegszálas termék esetén)

Közbenső réteg: Alumínium (csak alumínium fémszállal erősített termék esetén)

Belső réteg: PP-R

**Méretek (mm):**  $\varnothing 20 \times 3,4$ ;  $\varnothing 25 \times 4,2$ ;  $\varnothing 32 \times 5,4$ ;  $\varnothing 40 \times 6,7$ ;  $\varnothing 50 \times 8,3$ ;  $\varnothing 63 \times 10,5$ ;  $\varnothing 63 \times 10,5$ ;  $\varnothing 75 \times 12,5$ ;  $\varnothing 90 \times 15,0$ ;  $\varnothing 110 \times 18,3$  - S 2,5 falvastagságnál (SDR6);

$\varnothing 20 \times 2,8$ ;  $\varnothing 25 \times 3,5$ ;  $\varnothing 32 \times 4,4$ ;  $\varnothing 40 \times 5,5$ ;  $\varnothing 50 \times 6,9$ ;  $\varnothing 63 \times 8,6$ ;  $\varnothing 75 \times$

$10,3$ ;  $\varnothing 90 \times 12,3$ ;  $\varnothing 110 \times 15,1$  – S 3,2 falvastagságnál (SDR7,4).

**Szabvány megfelelés:** SR EN ISO 9001 : 2008, SR EN ISO 14001 : 2005,

**Alkalmazás:** Lakó-, közösségi-, termál-, uszoda-, és egyéb rendeltetésű épületekben fűtési, hűtési, termál, uszoda és ivóvíz rendszerekbe történő beépítésre.

**Alkalmazási feltételek:**

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból 80°C-ot nem haladhatja meg.
- A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/ nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadók.
- A javított csövek tisztítása különös tekintettel a mechanikai sérülések megelőzésére vonatkozóan nem történhet olyan tisztítási eljárás alkalmazásával, ami a felület megsérülését valószínűsítheti, azaz nem lehet alkalmazni mechanikai tisztítást.
- A termékeket használatbavétel előtt legalább egy napra ivóvízzel, illetve használati melegvízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni. Az öblítővizet háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a rendszer rendeltetésszerű használatát.